

Investor:  
Město Přibyslav  
  
Bechyňovo náměstí 1  
58222 Přibyslav

Žadatel:  
Stavatelství Ladislav Adamec s.r.o.  
Ing. Aleš Baumgärtner  
U Panských 1446  
58001 Havlíčkův Brod

Vaše značka:  
Číslo jednací: **VAK/Jn/2025/0113**  
Vyřizuje: **Ing. Michal Janáček**  
Telefon: **569430231, 731060265**  
E-mail: **janacek@vakhb.cz**

**Název akce:** **STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY V PŘIBYSLAVI**

Důvod akce / žádosti: **Stavební řízení/ohlášení stavby**

*Zájmové území*

Obec: **Přibyslav**  
Katastr: **Přibyslav**

Datum vydání vyjádření: **20.01.2025**  
Platnost tohoto vyjádření: **20.01.2026 (12 měsíců)**

Předložená projektová dokumentace řeší stavební úpravy objektu č.p. 32 na parc. č. st. 37/2 v Přibyslavi. Navržené stavební úpravy se týkají budovy základní školy v Přibyslavi, konkrétně budovy A, dále je také řešena úprava sociálního zázemí u jídelny v budově E. Je navržena úprava dispozice (nové rozpříčkování), zateplení obvodového zdiva a nová fasádní omítka, výměna vnějších výplní otvorů, zateplení dosud nezateplené střechy nad půdou a renovace sociálního zázemí v budově E.

Objekt je napojen na inženýrské sítě ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. (dále jen "VAK HB"). Stávající vodovodní a kanalizační přípojka dle předložené PD zůstanou beze změn, stejně tak umístění vodoměru v objektu A0.07.

S předloženou projektovou dokumentací VAK HB souhlasí s následujícími podmínkami:

Během zemních a stavebních prací bude jakýkoliv střet s vodovodem a kanalizací v naší správě či vodovodními a kanalizačními přípojkami řešen přímo na místě stavby za účasti zástupců VAK HB:

*provoz vodovodů Přibyslav: p. Mach – tel. 603 888 218*  
*provoz kanalizací Přibyslav: p. Janáček – tel. 604 331 791*

Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz a nemohlo dojít k poškození vodohospodářských zařízení a přípojek.

Při návrhu a provádění požadujeme při křížení a souběhu s vodovodem a kanalizací dodržet předepsané odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Práce v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace musí být vykonávány se zvýšenou opatrností. V případě těsného souběhu či křížení se zařízeními ve správě VAK HB musí být zemní práce prováděny ručním výkopem či formou ručních dokopávek.

Pokud dojde k porušení zařízení ve správě VAK HB, bude havárie neprodleně odstraněna. Přednostně bude na náklady toho, kdo poruchu (havárii) způsobil, provedeno odstranění této poruchy, přičemž zhotovitel bude ve spolupráci s pracovníky VAK HB aktivně spolupracovat na odstranění této poruchy. Teprve poté, co bude porucha na zařízení VAK HB odstraněna, může zhotovitel dále pokračovat v realizaci své stavby.

V průběhu stavby a po dokončení prací provedou výše uvedení zástupci VAK HB na výzvu zhotovitele **kontrolu** dodržení všech uvedených požadavků.

Jakákoliv změna oproti předložené dokumentaci s námi bude předem konzultována a odsouhlasena.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel. V případě, že budou práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro zahájení prací a je třeba požádat o vydání nového nebo prodloužení stávajícího vyjádření.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

*Přílohy:*

počet příloh: 0

souborové přílohy: